

**Orientation**

**1/35**

**CLAP**

**FICHE N°180 i**

**Version : 2**

**Directive 97/23/CE**

**Mots clés :**

Extincteur

Equipement sous pression  
transportable

Ensemble

bouteille

**Référence directive :**

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Article 1 § 3.1.1. a) - 97/23/CE

**Accepté par le GTP :**

**28/02/2002**

**Accepté par le CLAP :**

**28/02/2002**

**Sujet :**

Domaine d'application - Cartouches à gaz pour extincteurs portables

**Question :**

Les cartouches à gaz \*) pour extincteurs portables sont-elles couvertes par la Directive Equipement sous Pression ?

**Réponse :**

Ces cartouches sont couvertes par l'ADR et exclues de la PED, en vertu de l'Article 1 § 3.19.

NOTE: Voir CLAP 52 - Orientation 1/1 et CLAP 89 - Orientation 2/14.

\*) le terme utilisé dans le contexte de l'ADR est différent : les cartouches à gaz (« propellant gas cartridges »)°rechargeables et non rechargeables sont appelés bouteilles ("cylinders") dans l'ADR. Les cartouches à gaz définies dans l'ADR sont limitées à une pression de 13,2 bar qui est dépassée par les récipients concernés par cette orientation.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.