

**Orientation**

**3/19**

**CLAP**

**FICHE N°277**

**Version : 3**

**Directive 97/23/CE**

**Mots clés :**

Ensemble

Epreuve

Modification

**Référence directive :**

Annexe I- 97/23/CE

**Accepté par le GTP :**

**06/03/2012**

**Accepté par le CLAP :**

**06/03/2012**

**Sujet :** EES Fabrication - Modification

**Question :**

Si, durant les essais fonctionnels d'un ensemble par le fabricant sur le site de l'exploitant et avant la mise sur le marché de cet ensemble, une modification d'un équipement sous pression est nécessaire, cette modification doit-elle être effectuée en application de la directive 97/23/CE ?

**Réponse :**

Oui

Il est nécessaire d'évaluer toute modification dans le cadre de la procédure globale d'évaluation de conformité de l'ensemble même si la déclaration de conformité de l'équipement a déjà été délivrée. Cela implique la vérification de la documentation technique de cet équipement par le fabricant et l'organisme notifié afin de vérifier si la conception d'origine est impactée.

Note: Voir Fiche CLAP 24 - Orientation 2/3 et Fiche CLAP 71 – Orientation 1/4 pour la modification des équipements sous pression en cours d'utilisation.

Modifications par rapport à la précédente version : Reprise de l'orientation 3/19 (06/03/2012)